



DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

Opole, 18 stycznia 2019 r.

GL.ZUZ.3.421.207.2018.MB

**Obwieszczenie o wszczęciu postępowania**

Zgodnie z art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), art. 401 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2268) zawiadamiam, że w dniu 18-01-2018 r. zostało wszczęte przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowanie, na wniosek Zakładu Wodociągowego i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o. o., działającej poprzez pełnomocnika Pana Waldemara Jaworskiego, w sprawie:

- **wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego** udzielonego decyzją nr OŚ.I-6223/3/09 z dnia 01.04.2009r. przez Starostę Namysłowskiego,
- **wykonanie urządzenia wodnego**, tj. studni głębinowej nr 1A, o głębokości 15 m.,
- **usługę wodną**, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, za pomocą studni głębinowych nr 1A i 2a, eksploatowanych naprzemiennie na ujęciu wód w m. Świerczów, celem zaopatrzenia wodociągu grupowego, w ilości:

$Q_{\max. s} = 33,7 \text{ m}^3/\text{h} = 0,009361 \text{ m}^3/\text{s}$	maksymalny pobór wód
$Q_{\text{śr. d}} = 323 \text{ m}^3/\text{d}$	średni dobowy pobór wód
$Q_{\text{dop. r}} = 118080 \text{ m}^3/\text{r}$	dopuszczalny roczny pobór wód

Zasoby eksploatacyjne otworu studziennego nr 2a: zostały zatwierdzone przy piśmie nr OŚ.III-7530/7/05-06 z dnia 18.12.2006 r., przez Starostę Namysłowskiego, która została wykonana jako studnia zastępcza, w ilości  $Q = 49,15 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 2,10 \text{ m}$  i obszarze zasobowym o powierzchni  $0,56 \text{ km}^2$ . Starosta Namysłowski, przy piśmie nr OŚ..6531.4.2011.MK z dnia 27.10.2011 r., zatwierdził dokumentację geologiczną pn.: „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Świerczowie, gm. Świerczów, pow. Namysłowski, woj. Opolskie”, w której ustalono wydajność eksploatacyjną otworu 1A, w ilości  $Q_e = 44 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S_e = 2,06 \text{ m}$  i zasięgu leja depresji  $R = 104,42 \text{ m}$ .

**Lokalizacja zasięgu wykonania urządzenia wodnego, tj. studni nr 1A:**

- działka ew. nr **642/9**, a.m. 5, obręb Świerczów, jednostka ewidencyjna Świerczów – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o.

**Lokalizacja zasięgu oddziaływania usługi wodnej, tj. pobór wód podziemnych studniami głębinowymi nr 1A i 2a, działki ew. zlokalizowane w miejscowości Świerczów, gmina Świerczów, tj:** 527/1; 237; 236/3; 238/6; 238/5; 238/2; 238/3; 239; 240; 241; 243; 244/1; 244/4; 245/6; 245/4; 245/5; 245/6; 245/7; 236/4; 238/8; 258/1; 642/1; 642/8; 642/9; 642/16; 642/15; 642/18; 642/22; 642/19; 642/20; 642/23; 642/24; 642/21; 550/2; 550/1; 654/2; 549/3; 527/2; 242; 244/3.

Ponadto informuję:

1. W myśl art. 10 § 1 Kpa informuję strony postępowania o ich uprawnieniach w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

2. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
3. Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o decyzjach oraz innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie **14 dni** od dnia publicznego ogłoszenia, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na:

- tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Opolu

- stronach internetowych:

[www.bip.swierzow.pl](http://www.bip.swierzow.pl),

<http://www.bip.namyslow.pl/525/352/kierownictwo-starostwa.html>,

[www.wodypolskie.bip.gov.pl](http://www.wodypolskie.bip.gov.pl).

**Z-CA DYREKTORA**



Abdullah Al-Selwi