

**Odpowiedź na pytania z dnia 29 stycznia 2014 r. dot.:
„Przeprowadzania szczegółowych przeglądów obiektów mostowych w ciągu
dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego”.**

1. Czy w zakresie prac pomiarowych wymagany jest pomiar:
- grubość otuliny,
 - grubość powłok malarskich?

Odp.: Wymagany jest pomiar grubości otuliny, natomiast nie jest wymagany pomiar grubości powłok malarskich.

2. Czy wymagane są kontrolne badania konstrukcji obiektów z użyciem specjalnych przyrządów, w których zakres wchodzi:
- sklerometryczne badanie wytrzymałości betonu (młotkiem Schmidta),
 - badanie zawartości chlorków i siarczanów w betonie,
 - badanie pH betonu?

Odp.: Wymagane jest sklerometryczne badanie wytrzymałości betonu (młotkiem Schmidta). Badanie zawartości chlorków i siarczanów w betonie oraz badanie pH betonu nie jest wymagane.

3. Czy wymagane będą protokoły z przeglądu urządzeń obcych (oświetleniowych, energetycznych, gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, itp.) jeśli takie sieci na obiektach występują, sporządzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami?

Odp.: TAK, wymagane będą protokoły z przeglądu urządzeń obcych (oświetleniowych, energetycznych, gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, itp.), jeśli takie sieci na obiektach występują, sporządzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

4. Czy wymagane są rysunki ogólne obiektu (widok z boku, z góry, spodu konstrukcji przęsła, przekrój poprzeczny)?

Odp.: TAK, wymagane są rysunki ogólne obiektu (widok z boku, z góry, spodu konstrukcji przęsła, przekrój poprzeczny).

**Z up. Zarządu
Powiatu Namysłowskiego**
Andrzej Gosławski
Sekretarz Powiatu