

Nr sprawy IZM.I.272.23.2014.AK-G.

## ZMIANA 1

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), w związku z zapytaniem wykonawcy udziela się wyjaśnienia do SIWZ oraz zmienia się dodatek nr 4 do SIWZ - przetarg nieograniczony na: **Przebudowa drogi powiatowej DP 1103 O w m. Namysłów, ul. Sycowska na długości 510 mb** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 113863-2014 dnia 27.05.2014 r.).

### Odpowiedź na zapytanie:

1. W związku z przygotowaniem do niniejszego postępowania prosimy o doprecyzowanie grubości warstwy ścieralnej. W dodatku nr 4 – „Opis przedmiotu zamówienia” załączonym na stronie Zamawiającego jest mowa o grubości warstwy ścieralnej 4 cm, a w przedmiarze robót w pozycji 6 grubość warstwy ścieralnej wynosi 5cm.  
**Odp.: Nawierzchnię drogi powiatowej należy wykonać zgodnie z książką przedmiaru poz. 5 – nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Analogia 5 cm, w związku z czym zmienia się dodatek nr 4 : Opis przedmiotu zamówienia i wprowadza w jego miejsce sprostowany dodatek nr 4 o tej samej nazwie.**

  
Przewodniczący Zarządu  
Julian Kruszyński