


Nr sprawy IZM.I.272.11.2015.MA

ZMIANA 2

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), w związku z zapytaniem wykonawcy udziela się odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: **Rozbudowę drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowa chodnika** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 124986-2015 dnia 26.05.2015 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP pod nr 132870-2015 dnia 03.06.2015 r.).

I. Odpowiedzi na zapytania:

1. Czy można zastosować korytka betonowe typ Krakowski firmy Betard o wymiarach zgodnych z kartą katalogową załączoną do zapytania?
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowane w pytaniu rozwiązanie.
2. Czy w wycenie należy uwzględnić całe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z załączonym projektem, czy tylko poz. 39 przedmiaru?
Odp. W kosztorysie ofertowym (wycenie) należy wycenić całe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu.
3. Czy do wykonania przepustów można użyć rur dwuściennych, korygowanych PPSN8?
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowane w pytaniu rozwiązanie.

Członek Zarządu
Powiatu Namysłowskiego

Bartłomiej Stawiarski